



Městský úřad Turnov stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/2288/22/HOZ
Č.J.: SU/22/3085/HOI
VYŘIZUJE: Hozdecká
TEL.: 481 366 302
E-MAIL: i.hozdecka@mu.turnov.cz
DATUM: 9.6.2022

OBECNÍ ÚŘAD Mírová pod Kozákovem		Č. dílů: R
Došlo 19. 6. 2022	Č.j. 332/2022	Zpracov.
Pril.	Ukl. znak	
Vyř. dne:		

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje EMJ s.r.o., IČO 27268632, K. Světlé č.p. 1121, 464 01 Frýdlant v Čechách

(dále jen "žadatel") podal dne 25.4.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

SM, Mírová p.K., Sek. Loučky, p.č. 133/26-kNN

na pozemcích parc. č. 133/6, 133/22, 133/26 v katastrálním území Sekerkovy Loučky. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

- Jedná se o elektrickou přípojku, bude provedeno připojení nového odběrného místa na pozemkové parcele 133/26 v kú Sekerkovy Loučky ze stávající přípojkové skříně SS200 (X3) na pozemkové parcele 133/22 do nové přípojkové skříně SS 100 po pozemcích fyzických osob.
- Délka trasy nové kabelové přípojky bude 8,00 m.
- Kabel NN bude uložen v zemi v hloubce 0,8 m.
- Umístění nové kabelové přípojky bude podle předložené situace „Situace stavby-nové OM“ v měřítku 1:125 ze dne 7.10.2021, kterou vypracovala Ivana Havlíčková pod číslem stavby 0076-21. Kabelová přípojka bude umístěna 1,3 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 730 v kú Sekerkovy Loučky. Nová přípojková skřín SS100 na pozemkové parcele 133/26 v kú Sekerkovy Loučky bude umístěna 0,3 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 133/22 v kú Sekerkovy Loučky a 1,3 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 730 v kú Sekerkovy Loučky.

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

12. července 2022 (úterý) v 8:30 hodin

se schůzkou pozvaných na místě stavby. Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejností veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad Turnov, stavební úřad, úřední dny: pondělí a středa 8-12 hod. a 13-17 hod.).

Do 3 dnů od uplynutí lhůty pro vznesení námitek budou shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí, které bude vydáno do 7 dní, a účastníci řízení mají možnost se v této lhůtě seznámit se shromážděnými podklady v souladu s § 36, odst.3 správního řádu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o obec, která nemá územní plán, stavební úřad podle § 87 odst. 2 stavebního zákona vždy nařizuje veřejné ústní jednání.

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Za správnost: Hozdecká Ivana

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ Turnov a OÚ Mírová pod Kozákovem. Po stejnou dobu musí být zveřejněno i způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den vyvěšení na úřední desce MÚ Turnov je dnem doručení.

Vyvěšeno dne: 10.6.2022

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

OBEC
MÍROVÁ POD KOZÁKOVEM
511 01 TURNOV
tel./fax: 481 321 681

Peloval

Stanovení okruhu účastníků řízení:

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona, a to:

podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel – ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly,

podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – Obec Mírová pod Kozákovem,

podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - je vlastníkem pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: vlastníkem dotčené pozemkové parcely 133/22 v kú Sekerkovy Loučky jsou Košek Jiří a Košek Petr, vlastníkem pozemkové parcely 133/26 v kú Sekerkovy Loučky je Žiga Jiří, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 133/6 v kú Sekerkovy Loučky je Valeš Jan, a vlastníci inženýrských sítí, kde dojde ke styku s výše uvedenou stavbou: ČEZ Distribuce, a.s., GasNet Služby, Obec Mírová pod Kozákovem,

podle § 85 odst.2 písm.b) stavebního zákona – jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – jsou to majitelé sousedních pozemků: vlastníkem sousední pozemkové parcely 730 v kú Sekerkovy Loučky je Liberecký kraj-Krajská správa silnic LK, vlastníkem sousední stavební parcely 169 v kú Sekerkovy Loučky je Žiga Jiří, vlastníkem sousední pozemkové parcely 133/5 v kú Sekerkovy Loučky jsou Košek Jiří a Košek Petr, vlastníkem sousední stavební parcely 357 a pozemkové parcely 133/32 v kú Sekerkovy Loučky jsou Valeš Jan a Valešová Zuzana.

Obdrží:

Úřad města Turnov a obec Mírová pod Kozákovem k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení.

Účastníci řízení (dodejky)

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, zast. EMJ s.r.o., IDDS: ufq32bj

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Svazek obcí Mírová pod Kozákovem, Chutnovka č.p. 36, Mírová pod Kozákovem, 511 01 Turnov 1

Obec Mírová pod Kozákovem, IDDS: 762an4t

Zuzana Valešová, Sekerkovy Loučky č.p. 83, Mírová pod Kozákovem, 511 01 Turnov 1

Jiří Košek, Chutnovka č.p. 36, Mírová pod Kozákovem, 511 01 Turnov 1

Petr Košek, Sekerkovy Loučky č.p. 3, Mírová pod Kozákovem, 511 01 Turnov 1

Jiří Žiga, Bavlnářská č.p. 527, Podmoklice, 513 01 Semily

Jan Valeš, Sekerkovy Loučky č.p. 83, Mírová pod Kozákovem, 511 01 Turnov 1

dotčené orgány

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

ostatní

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

k.ú.: Sekerkovy Loučky


Souřadnice střed pilfe	
x	y
- 680445,71	896281,66

Legenda:

- nová přírůpková sítě, uzemnění
- přesné rozměry pilfe
- nová zemní kabelová přípojka
- stávající zemní vedení Niv
- stávající vrchol vedení Niv
- avšakování
- krajnice - hrana komunikace
- stávající vrchol veje u ustání
- vedovodní řba v majetku Sežek, obč. Mirová pad - ozákovém

stávající řba v majetku Sežek, obč. Mirová pad - ozákovém
 stávající přírůk veje vedovodní řba v majetku Sežek, obč. Mirová pad - ozákovém

REZ V NEZPEVNĚNÉ TERÉNU



INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

NUTNO NECHAT SÍTĚ VYTÝČIT SPRÁVCI SÍTĚ !!
 VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCE SÍTĚ UVEDENO V DOKLADOVÉ ČÁSTI

- Napěťová soustava NN: 3 PEN 50Hz 400/230V - TN-C
- Jmenovitá proudové zatížení: dle ČSN 33 2000-5-523
- Provedení dle ČSN 33 2000-4-41 a PNE 33 0000-1 nebezpečné
- Ochrana před nebezpečným dotykem: dle PNE 33 0000-1
- živých částí: položenou, zábranou, krytí, dvojitou izolací
- neživých částí: samostatným odpojením od zdroje použitím nadproudových ochranných přístrojů v sítí TN automatickým odpojením
- ochrana před přepětím: dle ČSN 33 3060-38 0810, 33 3301

Ochranné látky/podzemní vedení elektrické sítě do 110 kV včetně a vedení nízkého napětí a zabezpečovací techniky je třeba vyvést v šlaku dle ČSN 33 2000-5-523 a 458/2000-So a při 1 metru od obou stranách křížení kabelů kabelové trasy

		firma Elektrická firma s.r.o. Křiškovská 104 250 02 Mladá Boleslav	
IČ: 27268632 DIČ: CZ27268632	Jméno Mirová p.K., Sek. Loučky, p.č. 133/26-kNN		IČ: 27268632 DIČ: CZ27268632
Situace stavby - nové OM	CEZ IV-12-1021077		MERITKO VYKRES C 1:25 (A3) SO - 01