

Doplňující informace na dotazy týkající se veřejné zakázky

„Úprava veřejných prostranství Mírová pod Kozákovem ETAPA 03 CHUTNOVKA KŘÍŽOVATKA“

Dotazy byly podány e-mailem na OÚ Mírová pod Kozákovem dne 18. 3. 2020

text dotaz z e-mailu:

nikde jsem nenašel položku dodávku obrubníků. Osazení tam je, ale dodávka nikoliv.
Dále jsem ve výkazu nenašel dlažbu tl. 10 cm – podle položky kladení dlažby v tl. 10 cm, ale je tam dodávka dlažby tl. 8 cm. A nakonec jsem tam nenašel i vodící linii. Montáž tam opět je, ale dodávka materiálu ne.
Prosím tedy o doplnění.

Odpověď na otázky k doplnění rozpočtu Chodníky Chutnovka

- 1) V rozpočtu je použita položka 917862111RT Osazení stoj. obrubníků do lože z C12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 2-15 100/15/25
- 2) Zámková dlažba Klasik 200/100/100 se v současní době nevyrábí , a není uvedena v ceníku, Možno nahradit zámkovou dlažbou BEST BEATON (Ička) nebo použít dlažbu BEST KLASIK 200/100/80 (vzhledem k počtu přejezdů 2 x ročně na pole se domnívám, že by měla stačit)
- 3) Dodávka zámkové dlažby vodící linie je v rozpočtu uvedena pod položkou 114 kód 592453093 BEST KLASIKO rovná barevná 20x10x6 ve výkazu výměr poznámka bezpečnostní pás nástupiště (ta samá poznámka je i položky 72 kladení vodící linie)

Jaroslav Votrubec

starosta obce Mírová pod Kozákovem